



Leszno, dnia 05.04.2023r.

Dotyczy: postępowania INW-I-Z/0008/2023 o wykonanie zadania - „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Lotniczej w Strzyżewicach – etap II”

*Odpowiedź na pytanie z dn. 03.04.2023r. (data wpływu 03.04.2023r.)*

#### **Pytanie nr 1**

„W związku z zapisami SIWZ (rozdz. III pkt 1 UWAGA, a także zapisów projektu budowlanego) prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje związane z czyszczeniem przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz ich inspekcji CCTV (dwukrotnej przed rozpoczęciem prac budowlanych i po wykonaniu robót). Jednocześnie prosimy o umieszczenie wykazu przewidzianych do inspekcji przyłączy wraz z planem sytuacyjnym ukazującym te urządzenia”.

#### **Odpowiedź nr 1**

Zamawiający informuje, iż w cenie oferty należy już uwzględnić wykonanie inspekcji CCTV.

W załączniku nr 1 Zamawiający wskazał plan sytuacyjny wraz z wykazem przewidzianych do inspekcji przyłączy.

#### **Pytanie nr 2**

„Prosimy o zmianę zapisów dot. zdolności technicznej lub zawodowej (rozdz. V. pkt2.2.3.1 lit. a) na: dwie niezależne roboty budowlane, których przedmiotem była budowa/ przebudowa sieci wodociągowej wykonana przewiertem sterowanym o długości co najmniej 200 mb i średnicy co najmniej 110 mm”.

#### **Odpowiedź nr 2**

Zamawiający biorąc pod uwagę powyższe zapytanie, dokonuje zmiany SIWZ.

**W specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w rozdziale V pkt.2, ppkt 2.3, ppkt 2.3.1, lit. a)**

**JEST:**

- 2.3.1.** Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich **5** lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
- a) dwie niezależne roboty budowlane, których przedmiotem była budowa/przebudowa sieci wodociągowej wykonana przewiertem sterowanym o długości co najmniej 200mb i średnicy, co najmniej Ø 160mm,

**JEST:**

- 2.3.1.** Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich **5** lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
- b) dwie niezależne roboty budowlane, których przedmiotem była budowa/przebudowa sieci wodociągowej wykonana przewiertem sterowanym o długości co najmniej 200mb i średnicy, co najmniej Ø 110mm,

Zmianie ulega Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowiąca załącznik do niniejszego pisma.

## Analiza ryzyka inwestycji

*Jagoda Kubiak*

Załączniki:

1. Kserokopia mapy sytuacyjno – wysokościowej.