

Leszno, 14.09.2021 r.



**DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W LESZNIE
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE**

WR.ZUZ.2.4210.129.2021.MM

DECYZJA

Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 1 i 5, art. 389 pkt 1, art. 393 ust. 4 i 5, 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, 7 i 8, art. 403 ust. 1 i 2, art. 407 ust. 1 i 2, art. 409 ust. 1 i 2 oraz art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) po rozpatrzeniu wniosku Pani Marii Dąbrowskiej pełnomocnika Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie z dnia 06.05.2021 r.

orzekam

- I. Udzielam** Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na poborze wód podziemnych z ujęcia komunalnego Przybyszewo – Strzyżewice składającego się z 4 studni (S1 bis, S2 bis, S3 bis i S4) zlokalizowanych na działkach o nr. ewid. 647, 648, 667/2 i 650 obręb Henrykowo, gm. Święciechowa.

Usługa wodna polegająca na poborze wód podziemnych z ujęcia wody za pomocą 4 studni (S1 bis, S2 bis, S3 bis i S4)

1) Miejsce poboru wód:

- a) studnie głębinowe zlokalizowane na działkach o nr. ewid. 647, 648, 667/2 i 650 obręb Henrykowo, gm. Święciechowa.
- b) o współrzędnych geodezyjnych w układzie odniesienia PL-ETRF2000:

S1 bis X: 5741647.3 Y: 6396725.8

S2 bis X: 5741992.7 Y: 6396897.8

S3 bis X: 5742515.0 Y: 6397269.6

S4 X: 5742719.3 Y: 6397677.0

2) Ilość pobieranej wody:

$Q_{\max.s} = 0,09166 \text{ m}^3/\text{s}$

$Q_{\text{śr.d.}} = 7920,00 \text{ m}^3/\text{d}$

$Q_{\text{dop.r.}} = 2\,890\,800,00 \text{ m}^3/\text{rok}$

w ramach zasobów eksploatacyjnych wynoszących $Q_e = 330,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s = 5,3 - 6,1$ m dla m. Kuźnica Myślniewska określonych w dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych zatwierdzonej decyzją Ministra Ochrony Środowiska Zasobów naturalnych i Leśnictwa z dnia 30.11.1993 r. znak: KDH/013/5765/93.

3) Urządzenia do poboru wód:

a) studnia głębinowa S1 bis:

- o głębokość: 31,0 m,
- PVC Ø300/330 mm,

b) studnia głębinowa S2 bis:

- o głębokości: 33,3 m,
- PCV Ø315 mm,

c) studnia głębinowa S3 bis:

- o głębokości: 33,0 m,
- PCV Ø300/330 i 350/400 mm,

d) studnia głębinowa S4:

- o głębokości: 25,5 m,
- PCV Ø406 i 325 mm,

4) Pomiary zwierciadła wody w studni (statycznego i dynamicznego) wykonywać z częstotliwością co najmniej 2 razy w miesiącu.

5) Sposób prowadzenia pomiaru ilości pobieranej wody: za pomocą przepływomierzy elektromagnetycznych zamontowanych na rurociągach tłocznych wody surowej dla każdej studni osobno.

6) Badania jakości wody surowej, pobieranej z ujęcia wód podziemnych będą wykonywane z częstotliwością dwa razy w roku w tym samym okresie, w zakresie następujących wskaźników: barwa, mętność, zapach, odczyn, zasadowość, twardość ogólna, amoniak, azotyny, azotany, chlorki, siarczany, żelazo ogólne, mangan, utlenialność, sucha pozostałość, przewodność oraz bakterię grupy coli, natomiast co 2 lata powinny być rozszerzone o następujące wskaźniki: siarczki i siarkowodór, sód, potas, wapń, magnez, fluorki, fosforany, metale ciężkie oraz w zakresie badań bakteriologicznymi.

Przewidywany zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód polegającego na poborze wód podziemnych będzie ograniczał się do:

Lp.	Studnia	Działki o nr ewid.	Promień leja depresji [m]
1	S1 bis	667/2, 667/1, 667/4, 5182, 667/5 i 29/6 obręb Henrykowo oraz 396/3, 394 i 395 obręb Przybyszewo	48,0
2	S2 bis	648, 5181/2, 5186/1 i 5185/1 obręb Henrykowo	100,0
3	S3 bis	650, 649, 5181/2, 5180/1, 5184/1 i 5185/1 obręb Henrykowo	162,0
4	S4	647, 574/1 i 342 obręb Henrykowo	170,0

Celem zamierzonego korzystania z wód polegającego na poborze wód podziemnych z utworów plejstoceniowych czwartorzędu i mioceniowych neogenu jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę na potrzeby socjalno – bytowe mieszkańców oraz technologiczne firm prowadzących działalność gospodarczą.

II. **Wygazdam** w punkcie I podpunkt 1c decyzji Starosty Leszczyńskiego znak OS.II.6341.36.2015 z dnia 2 listopada 2015 r. w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia wody Przybyszewo-Strzyżewice

z dniem uprawomocnienia się nowego pozwolenia wodnoprawnego.

III. Zobowiązuję wnioskodawcę do:

1. Właściwej eksploatacji i konserwacji urządzeń służących do poboru wód zgodnie z instrukcją eksploatacji i obsługi tych urządzeń.
2. Dokonywania pomiaru i bieżącej rejestracji ilości oraz jakości pobieranej wody, a także parametrów zwierciadła statycznego i dynamicznego, a także wydajności studni.
3. Zaspokojenia uzasadnionych rozstrzeń osób trzecich wynikających z uzyskanego pozwolenia wodnoprawnego.

IV. Stwierdzam, że za podstawę wydania niniejszej decyzji przyjęto:

1. Wniosek Pełnomocnika – Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie z dnia 06.05.2021 r.
2. Operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, opracowany w kwietniu 2021 r.
3. Dokumentację hydrologiczną ujęcia zasobów wód podziemnych z utworów czwartorzędowych opracowaną w grudniu 1992 r.
4. Dodatek do dokumentacji hydrologicznej dla otworu S2 bis oraz likwidacji otworu S2 opracowany w grudniu 2004 r.
5. Dodatek do dokumentacji hydrologicznej dla otworu zastępczego 1S – bis opracowany w grudniu 2008 r.
6. Dodatek do dokumentacji hydrologicznej dla otworu zastępczego S3 bis opracowany w listopadzie 2020 r.
7. Decyzja zatwierdzająca dokumentację hydrologiczną Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa znak KDH/O13/5765/93 z dnia 30 listopada 1993 r.
8. Decyzję zatwierdzającą dodatek do dokumentacji hydrologicznej Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak DSR-I.7431.50.2020 z dnia 1 marca 2021 r.
9. Ocenę wodnoprawną wydaną decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie PGW Wody Polskie znak WR.ZZŚ.2.4220.1.2021.RG z dnia 30 lipca 2021 r.
10. Uzupełnienia operatu wodnoprawnego z dnia 06.08.2021 r. (data wpływu: 09.08.2021 r.)

V. Zastrzegam, że pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzenia wodnego koniecznego do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzenia.

VI. Określam ważności pozwolenia wodnoprawnego w zakresie poboru wód podziemnych na okres 30 lat liczonych od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna.

Uzasadnienie

W dniu 10.05.2021 r. do Zarządu Zlewni w Lesznie PGW Wody Polskie wpłynął wniosek Pełnomocnika Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie wnoszący o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na poborze wód podziemnych z ujęcia komunalnego Przybyszewo – Strzyżewice składającego się z 4 studni (S1 bis, S2 bis, S3 bis i S4) zlokalizowanych na działkach o nr. ewid. 647, 648, 667/2 i 650 obręb Henrykowo, gm. Świąciechowa.

Celem zamierzonego korzystania z wód polegającego na poborze wód podziemnych z utworów plejstocenских czwartorzędu i miocenских neogenu jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę na potrzeby socjalno – bytowe mieszkańców oraz technologiczne firm prowadzących działalność gospodarczą.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, decyzję zatwierdzającą dokumentację hydrogeologiczną, dokumentację hydrologiczną wraz z dodatkami, pełnomocnictwo, wypisy z ewidencji gruntów oraz potwierdzenie dokonania opłaty w wysokości 230,05 zł.

Pismem z dnia 26.05.2021 r. wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia braków we wniosku poprzez przedstawienia oceny wodnoprawnej.

Pełnomocnik pismem z dnia 02.06.2021 r. (data wpływu 07.06.2021 r.) wystąpił wnioskiem o przedłużenie terminu uzupełnienia braków we wniosku do dnia 31.07.2021 r.

Po uzyskaniu braków we wniosku (data wpływu: 09.08.2021 r.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Lesznie uznał, że zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy jest organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku i wydania decyzji.

W dniu 10.08.2021 r. powiadomiono o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania pozwolenia wodnoprawnego objętego wnioskiem.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 *Prawa wodnego* informację o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Lesznie oraz zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, oraz poprzez informację do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Gminy w Świąciechowie. We wskazanym terminie nie zostały zgłoszone uwagi i wnioski.

Zgodnie z art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie zwyczajowo przyjętej w Urzędzie Miejskim w Świąciechowie oraz Starostwa Powiatowego w Lesznie.

Zgodnie z art., 49 K.p.a. zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydano na podstawie informacji zawartych w operacie wodnoprawnym oraz załączonych decyzji do wniosku.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., przed wydaniem przedmiotowej decyzji, umożliwiono stronom zapoznanie się ze zgromadzonym materiałem i wypowiedzeniem się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań – strony nie wniosły żadnych uwag.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne jest zgodnie z żądaniem strony oraz obowiązującym prawem.

Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



DYREKTOR
Małgorzata Walczak

Otrzymują:

1. Maria Dąbrowska – pełnomocnik MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie
Hydroconsult Sp. z o.o.
ul. Smardzewska 15
60-161 Poznań
2. Pozostałe Strony Postępowania w drodze obwieszczenia zgodnie z art. 49 K.p.a.

Do wiadomości:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. Norwida 34
50-950 Wrocław
2. Zespół Systemu Informacyjnego Gospodarki Wodnej ZZI w/m
3. Dział Opłat ZUO w/m
4. Aa.

Na podstawie art. 398 ust. 3 i 4 ustawy Prawo wodne za uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych poniesiono opłatę w wysokości 230,05 zł



**DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W LESZNIE
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE**

WR.ZUZ.2.4210.129.2021.MM

Postanowienie

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

postanawiam

sprostować z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie znak WR.ZUZ.2.4210.129.2021.MM z dnia 14.09.2021 r. który brzmi:

„I. Udzielam Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na poborze wód podziemnych z ujęcia komunalnego Przybyszewo – Strzyżewice składającego się z 4 studni (S1 bis, S2 bis, S3 bis i S4) zlokalizowanych na działkach o nr. ewid. 647, 648, 667/2 i 650 obręb Henrykowo, gm. Świąciechowa.

Usługa wodna polegająca na poborze wód podziemnych z ujęcia wody za pomocą 4 studni (S1 bis, S2 bis, S3 bis i S4)

1) Miejsce poboru wód:

a) studnie głębinowe zlokalizowane na działkach o nr. ewid. 647, 648, 667/2 i 650 obręb Henrykowo, gm. Świąciechowa.

b) o współrzędnych geodezyjnych w układzie odniesienia PL-ETRF2000:

S1 bis X: 5741647.3 Y: 6396725.8

S2 bis X: 5741992.7 Y: 6396897.8

S3 bis X: 5742515.0 Y: 6397269.6

S4 X: 5742719.3 Y: 6397677.0

2) Ilość pobieranej wody:

$Q_{\max.s} = 0,09166 \text{ m}^3/\text{s}$

$Q_{\text{śr.d.}} = 7920,00 \text{ m}^3/\text{d}$

$Q_{\text{dop.r.}} = 2\,890\,800,00 \text{ m}^3/\text{rok}$

w ramach zasobów eksploatacyjnych wynoszących $Q_e = 330,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s = 5,3 - 6,1 \text{ m}$ dla m. Kuźnica Myślniewska określonych w dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych zatwierdzonej decyzją Ministra Ochrony Środowiska Zasobów naturalnych i Leśnictwa z dnia 30.11.1993 r. znak: KDH/013/5765/93.”

powinno być:

„I. Udzielam Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na poborze wód podziemnych z ujęcia komunalnego Przybyszewo – Strzyżewice składającego się z 4 studni (S1 bis, S2 bis, S3 bis i S4) zlokalizowanych na działkach o nr. ewid. 647, 648, 667/2 i 650 obręb Henrykowo, gm. Świąciechowa.

Usługa wodna polegająca na poborze wód podziemnych z ujęcia wody za pomocą 4 studni (S1 bis, S2 bis, S3 bis i S4)

3) Miejsce poboru wód:

a) studnie głębinowe zlokalizowane na działkach o nr. ewid. 647, 648, 667/2 i 650 obręb Henrykowo, gm. Święciechowa.

b) o współrzędnych geodezyjnych w układzie odniesienia PL-ETRF2000:

S1 bis X: 5741647.3 Y: 6396725.8

S2 bis X: 5741992.7 Y: 6396897.8

S3 bis X: 5742515.0 Y: 6397269.6

S4 X: 5742719.3 Y: 6397677.0

4) Ilość pobieranej wody:

$Q_{\max.s} = 0,09166 \text{ m}^3/\text{s}$

$Q_{\text{śr.d.}} = 7920,00 \text{ m}^3/\text{d}$

$Q_{\text{dop.r.}} = 2\,890\,800,00 \text{ m}^3/\text{rok}$

w ramach zasobów eksploatacyjnych wynoszących $Q_e = 330,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s = 5,3\text{--}6,1 \text{ m}$ dla ujęcia komunalnego Przybyszewo-Strzyżewice określonych w dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych zatwierdzonej decyzją Ministra Ochrony Środowiska Zasobów naturalnych i Leśnictwa z dnia 30.11.1993 r. znak: KDH/013/5765/93."

Uzasadnienie

W sentencji decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie znak WR.ZUZ.2.4210.129.2021.MM z 13.09.2021 r. dotyczącej usługi wodnej polegającej na poborze wód podziemnych, omyłkowo wpisano lokalizację ujęcia wód w ramach zasobów eksploatacyjnych zatwierdzonych decyzją Ministra Ochrony Środowiska Zasobów naturalnych i Leśnictwa.

Zgodnie z art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r. 735) organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez siebie decyzjach.

Sprostowanie tej oczywistej omyłki nie prowadzi do zmiany merytorycznej rozstrzygnięcia decyzji i nie powoduje ponownego rozstrzygnięcia sprawy, odmiennego od pierwotnego.

Wobec powyższego, zgodnie z art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stronie przysługuje zażalenie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Lesznie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.


DIREKTOR
Małgorzata Walczak

Otrzymują:

1. Maria Dąbrowska – pełnomocnik MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie
Hydroconsult Sp. z o.o.
ul. Smardzewska 15
60-161 Poznań
2. Pozostałe Strony Postępowania w drodze obwieszczenia zgodnie z art. 49 K.p.a.

Do wiadomości:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. Norwida 34
50-950 Wrocław
2. Zespół Systemu Informacyjnego Gospodarki Wodnej ZZI w/m
3. Dział Opłat ZUO w/m
4. Aa.