
ZØ150
ZØ80
HP1
pkt włączenia w wodociąg Ø200
w ul. nr1 (koniec I etapu
zm.kier. <176° -Z1/II
wł.HP1/II
W1/II
W2/II

Poziom porównawczy 85,00 m n.p.m.

| | W1/II | | W2/II |
|---|---|---|---|
| Rzędna terenu projektowanego | 92,34 | | 92,10 |
| Rzędna osi rurociągu | 90,54 | | 90,30 |
| Zagłębienie osi rurociągu [m] | 1,80 | | 1,80 |
| Średnice, materiał | | Ø160 PVC | | Ø160 PVC |
| Spadek | | 4,1 ‰ | |
| Odległości [m] | | 87,00 | |
| Długość [m] | 0,00 | | 87,00 |


ZØ80
HP2
zm.kier. <177°
wł.HP 2/II
zm.kier. <178°
wł.odg. Ø100 w ul. Miernicza
92,91
92,99
92,94
93,06
91,11
91,19
91,20
91,23
1,80
1,80
1,74
1,85
PVC Ø160
Ø160 PVC
Ø160 PVC
Ø160 PVC
1,5 ‰
8,0 ‰
0,5 ‰
1,1 ‰
141,10
10,00
18,30
26,90
228,10
238,10
256,40
283,30
Z2/II
W3/II
Z3/II
W4/II


istn. kan. deszcz. Ø200 Rd=89,80
istn. kan. san. Ø200 Rd=89,29
ZØ80
HP3
ZØ100
wł.HP3/II
wł.odg..Ø160 w ul.Energetyków
93,00
92,75
91,25
90,95
1,75
1,80
6,0 ‰
Ø110 PVC
0,2 ‰
Ø160 PVC
104,40
50,00
101,50
387,70
437,70
503,30
505,70
W4a/II
W5/II


istn. kan. deszcz. Ø200 Rd=91,05
istn. kan. deszcz. Ø200 Rd=91,05
ZØ80
HP4
ZØ80
HP5
RO1/II Ø225/6,6
l=11,5m
wł.HP 4/II
92,77
92,03
90,97
90,23
1,80
1,80
0,2 ‰
Ø110 PVC
8,4 ‰
88,20
539,20
568,80
572,70
627,40
W6/II
W7/II

*UWAGA!*

*1 – ZASTOSOWAĆ RURY Z PVC SDR 26 PN10, KIELICHOWE USZCZELNIANE NA USZCZELKI GUMOWE*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| M&R | Biuro Projektów Mieloch Sp. z o.o. | | | |
| siedziba | 61-695 Poznań | ul. M. Rataja 106A | tel./fax. 061 826-92-49 | |
| Inwestor | URZĄD MIASTA LESZNA | | | |
| Stadium | PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY | | | |
| Temat | PROJEKT UZBROJENIA W IFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ TERENU PRZEMYSŁOWEGO I.D.E.A. W LESZNIE | | | |
| Obiekt | X. PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ | | | |
| Rysunek | Profil wodociągu cz.1 - ETAP II | | | |
| | Imię i nazwisko | nr uprawnień projektowych | Podpis | Skala |
| Projektant | mgr inż. Grażyna Zygmanowska | 143/73Pm w sdjalności projektowanie instalacji i urządzeń sanitarnych | | 1:100/1:500 |
| Sprawdzający | mgr inż. Witold Łabno | 5947/61 do sporządzania projektów instalacyjnych i konstrukcyjnych | | |
| EGZ. NR | data: MAJ 2008 | nr umowy: ............... | RYS. NR 3 | |