

Komunikat dla miasta Leszna w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

za II półrocze 2025 r.

Wskaźnik jakości wody	jon amonowy mg/l	azotany mg/l	azotyny mg/l	barwa mg/l	mangan µg/l	mętność NTU	stężenie jonów wodoru pH	przewodność µS/cm w 25°C	żelazo ogólne µg/l	twardość ogólna	
										mg CaCO ₃ /l	dH
Wartość dopuszczalna lub zalecana	≤0,50	≤50	≤0,50	akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta do 15 mg Pt/l	≤50	akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0 NTU	6,5- 9,5	≤2500	≤200	60-500	3,4-28,1
Stacja Uzdatniania Wody Zaborowo											
Woda podawana do sieci	<0,077	<1	<0,1	<4	<15	0,18	7,45	796	<50	361	20,2
Stacja Uzdatniania Wody Karczma Borowa											
Woda podawana do sieci	<0,077	<1	<0,1	<4	<15	0,27	7,32	664	<50	337	18,9
Stacja Uzdatniania Wody Strzyżewice											
Woda podawana do sieci	<0,077	1,35	<0,1	5,61	<15	0,38	7,42	784	<50	331	18,6
Sieć wodociągowa											
Dz. Zaborowo - rejon Rynek	<0,077	-	<0,1	<4	<15	0,22	7,46	805	<50	360	20,2
Dz. Grzybowo - rejon ul. Osieckiej	<0,077	-	<0,1	<4	<15	0,35	7,38	691	<50	336	18,8
Dz. Zatorze - rejon ul. Spółdzielczej	<0,077	-	<0,1	<4	<15	0,29	7,45	801	<50	354	19,8
Dz. Zatorze - rejon ul. Święciechowskiej	<0,077	-	<0,1	6,50	<15	0,44	7,43	790	<50	332	18,6
Dz. Leszczynko - rejon ul. Lipowej	<0,077	-	<0,1	<4	<15	0,44	7,39	798	<50	360	20,2
Dz. Podwale - rejon ul. Narutowicza, Fabryczna	<0,077	-	<0,1	<4	<15	1,01	7,38	731	84	343	19,2
Gronówko	<0,077	-	<0,1	5,98	<15	0,65	7,55	783	<50	324	18,1
Dz. Przylesie - rejon ul. Rejtana	<0,077	-	<0,1	<4	<15	0,78	7,48	792	73	351	19,7
Dz. Gronowo - rejon ul. Gronowskiej	<0,077	-	<0,1	6,01	<15	0,22	7,49	787	<50	324	18,1
Dz. Zatorze - rejon ul. Szybowników	<0,077	-	<0,1	6,59	<15	0,44	7,47	794	<50	329	18,4

Komentarz: Spełniamy oczekiwania odbiorców i konsumentów wody poprzez dostarczanie produktu bezpiecznego dla zdrowia i dobrej jakości. Jakość wody do spożycia w zakresie parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych z ujęć wód podziemnych spełnia wymagania sanitarne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. Przedstawione wartości twardości wody w różnych punktach miasta mogą się różnić o kilka stopni, jednakże różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętu AGD typu: zmywarka, pralka. Jakość wody w sieci kontrolowana jest systematycznie przez Laboratorium Wodociągów Leszczyńskich Sp. z o.o. w Lesznie w określonych punktach (również na końcówkach sieci). Jednocześnie woda dostarczana mieszkańcom kontrolowana jest na bieżąco przez PSSE Oddział w Lesznie. Na podstawie badań kontrolnych PSSE wystawia comiesięczną ocenę przydatności wody do spożycia.

Komunikat dla gminy Lipno w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

za II półrocze 2025 r.

Wskaźnik jakości wody	jon amonowy mg/l	azotany mg/l	azotyny mg/l	barwa mg/l	mangan µg/l	mętność NTU	stężenie jonów wodoru pH	przewodność µS/cm w 25°C	żelazo ogólne µg/l	twardość ogólna	
										mg CaCO ₃ /l	dH
wartość dopuszczalna lub zalecana	≤0,50	≤50	≤0,50	akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta do 15 mg Pt/l	≤50	akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0 NTU	6,5- 9,5	≤2500	≤200	60-500	3,4-28,1
Stacja Uzdatniania Wody Maryszewice											
Woda podawana do sieci	<0,077	1,24	<0,1	5,10	<15	0,37	7,35	717	<50	326	18,3
Stacja Uzdatniania Wody Lipno											
Woda podawana do sieci	0,26	3,47	<0,1	13,42	28,2	0,33	7,25	986	<50	292	16,4
Stacja Uzdatniania Wody Radomicko											
Woda podawana do sieci	0,28	3,15	<0,1	12,56	<15	0,36	7,20	1041	<50	287	16,1
Stacja Uzdatniania Wody Górka Duchowna											
Woda podawana do sieci	0,43	2,44	<0,1	12,58	<15	0,38	7,20	1037	<50	278	15,6
Stacja Uzdatniania Wody Sulejewo											
Woda podawana do sieci	0,12	3,43	<0,1	15,62	<15	0,72	7,24	1054	54	285	16,0
Stacja Uzdatniania Wody Goniembice											
Woda podawana do sieci	<0,077	3,53	<0,1	18,07	<15	0,39	7,22	1001	<50	274	15,3
Stacja Uzdatniania Wody Żakowo											
Woda podawana do sieci	<0,077	3,73	<0,1	10,04	<15	0,23	7,38	1011	<50	292	16,4
Stacja Uzdatniania Wody Klonówek											
Woda podawana do sieci	0,25	3,37	0,2	12,06	24,7	0,62	7,24	872	63	300	16,8

Komentarz: Spełniamy oczekiwania odbiorców i konsumentów wody poprzez dostarczanie produktu bezpiecznego dla zdrowia i dobrej jakości. Jakość wody do spożycia w zakresie parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych z ujęć wód podziemnych spełnia wymagania sanitarne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. Przedstawione wartości twardości wody w różnych punktach miasta mogą się różnić o kilka stopni, jednakże różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętu AGD typu: zmywarka, pralka. Jakość wody w sieci kontrolowana jest systematycznie przez Laboratorium Wodociągów Leszczyńskich Sp. z o.o. w Lesznie w określonych punktach (również na końcówkach sieci). Jednocześnie woda dostarczana mieszkańcom kontrolowana jest na bieżąco przez PSSE Oddział w Lesznie. Na podstawie badań kontrolnych PSSE wystawia comiesięczną ocenę przydatności wody do spożycia.